

Estintori per lo studio odontoiatrico

Decreto 18 Settembre 2002, allegato II 7.2

- Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero degli Interni, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi e nelle aree di maggiore pericolo.

- Gli estintori devono essere facilmente accessibili e visibili in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 metri .

Appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza (D.Lgs 493/96). Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ogni impianto a rischio specifico.

- omissis...gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34 A-144 B C. Gli estintori a protezione di aree a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

Operazioni effettuate da personale specializzato a cui è affidata la manutenzione degli estintori

Controllo periodico: operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale per verificare

completa e corretta funzione delle attrezzature (DM 10/3/98 allegato VI), dopo la quale viene rilasciato dalla ditta un certificato di conformità.

Revisione: controllo e ripristino della completa efficienza dell'estintore con la sostituzione della sostanza estinguente. Deve essere eseguito da personale specializzato e con frequenza diversa a seconda del tipo di estintore:

- schiuma 18 mesi
- polvere 36 mesi
- CO2 60 mesi
- halon , idrocarburi alogenati, 72 mesi

Ricarica : ogni qualvolta l'estintore è utilizzato anche solo parzialmente o se è necessari durante le operazioni di revisione.